



MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MUFO 42019/2022

Sp.Zn:

MUFO_S 5463/2022

VYŘIZUJE:

Bc. Jakub Štěpán

TEL.:

558 604 184

FAX:

E-MAIL:

posta@frydlantno.cz

DATUM:

16.11.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, **oznamuje** ve smyslu ust. § 47 správního řádu a § 94 m odst. 1 stavebního zákona, že podáním žádosti

právnícké osoby, MPM-QUALITY v.o.s., IČ: 47987430, se sídlem Příborská 1473, 738 02 Frýdek - Místek, která je v řízení zastoupena na základě písemné plné moci právníckou osobou, Limanovský s.r.o., IČ: 08321973, se sídlem 1. máje 655/12, 743 01 Bílovec, bylo dne 6. 5. 2022 zahájeno vodoprávní řízení ve věci:

I.

nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona, k jinému nakládání s nimi – odvádění srážkových vod ze střech rodinných domů (45), přilehlých zpevněných ploch a zpevněných ploch komunikací v souvislosti se stavbou „Technická infrastruktura - Metylovice“, do vod povrchových – bezejmenný tok (ID toku 10212873) na pozemku parc.č. 580 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice, ř.km cca 0,48, břeh: levý a na pozemku parc. č. 597/6 v k.ú. Metylovice, ř.km cca 0,186, břeh: levý, č.h.p.: 2-03-01-0271-0-00, číslo hydrogeologického rajónu: 3212 Flyš v povodí Ostravice, útvar podzemní vody: 32121 Flyš v povodí Ostravice, v následujícím rozsahu:

množství srážkových vod:

Výustní objekt č.1 (parc.č. 580)

Q_{prům}: 5,8 l/s

Q_{max}: 11 l/s

Q_{max}: 23,8 m³/měsíc

Q_{max}: 285 m³/rok

Výustní objekt č.2 (parc.č. 597/6):

Q_{prům}: 15 l/s

Q_{max}: 20 l/s

Q_{max}: 481,25 m³/měsíc

Q_{max}: 5775 m³/rok

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka a.s.

pobočka Frýdek-Místek

č.úctu: 19-1322781/0100

IČ

00296 651

DIČ

CZ00296 651

www.frydlantno.cz

tel.: 558 604 111

fax.: 558 676 279

ISDS: 7fvbegt

Počet měsíců v roce, kdy má docházet k nakládání s vodami: **12**

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: **30 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.**

Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději **do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení.** K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto.

II.

společného povolení ke stavbě – „Technická infrastruktura - Metylovice“ – SO 301 Vodovod, SO 302 Kanalizace splašková, SO 303 Kanalizace dešťová, SO 304 Retenční objekt na pozemcích parc.č. 525/15, 537, 525/160, 525/14, 525/58, 525/123, 525/115, 525/71, 525/125, 525/74, 580, 525/77, 525/80, 525/73, 525/72, 525/75, 525/76, 525/79, 525/78, 525/116, 525/126, 525/81, 525/82, 525/83, 525/84, 525/85, 525/86, 525/127, 525/87, 525/137, 525/89, 525/88, 525/156, 525/56, 597/6, 525/128, 525/100, 525/104, 525/92, 525/93, 525/94, 525/96, 525/97, 525/98, 525/95, 525/91, 525/102, 525/103, 525/101, 525/114, 525/117, 525/155, 525/124, 525/36, 525/154, 525/118, 525/119, 525/153, 525/121, 525/42, 525/45, 525/41, 525/40, 525/43, 525/34, 525/139, 482/3, 525/159, 525/158, 2031/1 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice, ve smyslu ust. § 94 j - §94p stavebního zákona.

Popis stavby:

Je navržena stavba vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně přípojek pro plánovanou výstavbu RD v území mezi léčebným ústavem v Metylovicích a rychlostní komunikací I/56.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 301 Vodovod

SO 302 Kanalizace splašková

SO 303 Kanalizace dešťová

SO 304 Retenční objekt

SO 301 VODOVOD

Nové vodovody budou napojeny ve dvou místech, a to na stávající vodovod DN 80 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. (parc.č. 525/15 k.ú. Metylovice – větev 1) a na stávající vodovod DN 80 IPE+ v majetku obce Metylovice a provozování SmVaK Ostrava a.s. (525/58 k.ú. Metylovice, u RD č.p. 538 – větev 14).

Napojení na stávající vodovod větev č. 14 a 1 bude provedeno prodloužením řadu, stávající hydranty budou vysazeny na T kus, za T kusem bude osazeno uzavírací šoupě DN 80.

Navržený vodovodní řad obsahuje:

- Větev č. 1- vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 – v délce 154m
- Větev č. 2 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 63x5,8 - v délce 58m ukončen odkalovací soupravou .
- Větev č. 3 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 63x5,8 - v délce 60m ukončen přívzdušňovací soupravou .
- Větev č. 4 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 63x5,8 - v délce 65m ukončen přívzdušňovací soupravou .
- Větev č. 5 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 63x5,8 - v délce 65m ukončen přívzdušňovací soupravou .
- Větev č. 6 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 145m
- Větev č. 7 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 60m
- Větev č. 8 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 103m
- Větev č. 9 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 33m ukončen hydrantem s vzdušníkem
- Větev č.12 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 – v délce 301 m
- Větev č. 13 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2 - v délce 141m – vodovod bude ukončen podzemním hydrantem s vzdušníkem.
- Větev č. 14 - vodovod PE 100 RC SDR 11 D 90x8,2- v délce 51m

Součástí navržené stavby je 45 vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Přípojky jsou navrženy z materiálu PE 100 RC D 32 a ukončené budou ve vodoměrné šachtě MODULO.

Seznam vodovodních přípojek, materiál, délka, napojení:

Č. RD Č. parcely	VP –mater. Délka	NAPOJENÍ NA Č. VĚTVI
RD č.1 Parc.č. 525/72	VP- PE D 32 – 4M	VĚTVI Č.2 PE D 63
RD č.2 Parc.č. 525/73	VP- PE D 32 – 4M	VĚTVI Č.2 PE D 63
RD č.3 Parc.č. 525/74	VP- PE D 32 – 4,0M	VĚTVI Č.2 PE D 63
RD č.4 Parc.č. 525/75	VP- PE D 32 – 6M	VĚTVI Č.3 PE D 63
RD č.5 Parc.č. 525/76	VP- PE D 32 – 8M	VĚTVI Č.3 PE D 63
RD č.6 Parc.č. 525/77	VP- PE D 32 – 8M	VĚTVI Č.3 PE D 63
RD č.7 Parc.č. 525/78	VP- PE D 32 – 6M	VĚTVI Č.3 PE D 63
RD č.8 Parc.č. 525/79	VP- PE D 32 – 6M	VĚTVI Č.2 PE D 63
RD č.9 Parc.č. 525/80	VP- PE D 32 – 6M	VĚTVI Č.2 PE D 63
RD č.10 Parc.č. 525/83	VP- PE D 32 – 4M	VĚTVI Č.4 PE D 63
RD č.11 Parc.č. 525/82	VP- PE D 32 – 5,0M	VĚTVI Č.4 PE D 63
RD č.12 Parc.č. 525/81	VP- PE D 32 – 5,0M	VĚTVI Č.4 PE D 63
RD č.13 Parc.č. 525/84	VP- PE D 32 – 1,6M	VĚTVI Č.4 PE D 63
RD č.14 Parc.č. 525/85	VP- PE D 32 – 3,5M	VĚTVI Č.4 PE D 63
RD č.15 Parc.č. 525/86	VP- PE D 32 – 3,0M	VĚTVI Č.4 PE D 63
RD č.16 Parc.č. 525/89	VP- PE D 32 – 5 M	VĚTVI Č.5 PE D 63
RD č.17 Parc.č. 525/88	VP- PE D 32 – 4,3M	VĚTVI Č.5 PE D 63
RD č.18 Parc.č. 525/87	VP- PE D 32 – 4,3M	VĚTVI Č.5 PE D 63
RD č.19 Parc.č. 525/98	VP- PE D 32 – 1,70M	VĚTVI Č.6 PE D 90

RD č.20 Parc.č. 525/97	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.21 Parc.č. 525/96	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.22 Parc.č. 525/95	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.23 Parc.č. 525/91	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.24 Parc.č. 525/92	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.25 Parc.č. 525/93	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.26 Parc.č. 525/94	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.6 PE D 90
RD č.27 Parc.č. 525/114	VP- PE D 32 – 1,7m	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.28 Parc.č. 525/155	VP- PE D 32 – 1,7	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.29 Parc.č. 525/137	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.30 Parc.č. 525/119	VP- PE D 32 – 1,7M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.31 Parc.č. 525/153	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.32 Parc.č. 525/154	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.33 Parc.č. 525/36	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.34 Parc.č. 525/124	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90
RD č.35 Parc.č. 525/115	VP- PE D 32 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PE D 90

RD č.36 Parc.č. 525/115	VP- PE D 32 – 1,5M,	VĚTEV Č.1 PE D 90
RD č.37 Parc.č. 525/45	VP- PE D 32 – 2M,	VĚTEV Č.8 PE D 90
RD č.38 Parc.č. 525/42	VP- PE D 32 – 3M,	VĚTEV Č.8 PE D 90
RD č.39 Parc.č. 525/41	VP- PE D 32 – 3M,	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.40 Parc.č. 525/40	VP- PE D 32 – 2M,	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.41 Parc.č. 525/43	VP- PE D 32 – 2,2M,	VĚTEV Č.8 PE D 90
RD č.42 Parc.č. 525/9	VP- PE D 32 – 2,5M,	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.43 Parc.č. 525/9	VP- PE D 32 – 3,5M,	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.44 Parc.č. 525/9	VP- PE D 32 – 5M	VĚTEV Č.9 PE D 90
RD č.45 Parc.č. 537	VP- PE D 32 – 1,5M,	VĚTEV Č.1 PE D 90

Ze strany nového vodovodu, za místem prvního odbočení navrhovaného vodovodu bude osazena redukční šachta vybavena redukčním ventilem DN 80 s výstupní tlakem 0,40 Mpa. Před redukčním ventilem bude osazené uzavírací šoupě DN 80 a filtr DN 80, za redukčním ventilem bude osazené také šoupě DN 80. Veškeré armatury Hawle litinové, přírubové, PN 16.

Redukční šachta je navržena v zeleném pásu a bude veřejně přístupná. Světlé rozměry šachty budou 1750/1000/1900mm. Konstrukce šachty je navržena jako monolitická z vodostavebního betonu, bez odvodnění. K zachycení případných úniků vody bude dno šachty vyspádováno (3%) do jímky o rozměrech 300x300x200 mm ve dně šachty. Jímka bude zakryta roštem z nekorodujících materiálů.

SO 302 Kanalizace splašková

Je navržena splašková kanalizace DN 250 PP UR2 v celkové délce 800 m, která bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci DN 250 PVC v provozování SmVaK Ostrava a.s. ukončenou čerpací stanicí. Stávající čerpací stanice bude rekonstruována v rámci akce „Kanalizace Metýlovice – 3. stavba“.

Nová splašková kanalizace je navržena:

- Větev č. 1- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 118m
- Větev č. 1a- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 99 m
- Větev č. 2- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 72m
- Větev č. 4- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 70m
- Větev č. 5- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 75m
- Větev č. 6- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 130m
- Větev č. 7- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 56m
- Větev č. 8- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 105m
- Větev č. 9- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 35m
- Větev č. 10- splašková kanalizace PP UR 2 SN 12 DN 250 – 40m

Součástí navržené stavby jsou i přípojky splaškové kanalizace pro jednotlivé nemovitosti – 30 kusů. Přípojky jsou navrženy s materiálu PVC DN 150 a ukončené budou kontrolní šachtou Wavin DN 425 s betonovým poklopem.

Seznam splaškových kanalizačních přípojek, materiál, délka, napojení:

Č. RD Č. parcely	SK – mater. délka	NAPOJENÍ NA Č. VĚTVE
RD č.1 Parc.č. 525/72	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.2 PP 250
RD č.2 Parc.č. 525/73	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.2 PP 250
RD č.3 Parc.č. 525/74	Sk – PVC 150 - 1M	VĚTEV Č.2 PP 250
RD č.10 Parc.č. 525/83	Sk – PVC 150 - 9,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.11 Parc.č. 525/82	Sk – PVC 150 - 9,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.12 Parc.č. 525/81	Sk – PVC 150 - 9,5M	VĚTEV Č.4 PP 250

RD č.13 Parc.č. 525/84	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.14 Parc.č. 525/85	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.15 Parc.č. 525/86	Sk – PVC 150 - 4,5M	VĚTEV Č.4 PP 250
RD č.16 Parc.č. 525/89	Sk – PVC 150 - 11,5M	VĚTEV Č.5 PP 250
RD č.17 Parc.č. 525/88	Sk – PVC 150 - 9M	VĚTEV Č.5 PP 250
RD č.18 Parc.č. 525/87	Sk – PVC 150 - 9M	VĚTEV Č.5 PP 250
RD č.19 Parc.č. 525/98	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.20 Parc.č. 525/97	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.21 Parc.č. 525/96	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.22 Parc.č. 525/95	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.23 Parc.č. 525/91	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.24 Parc.č. 525/92	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.25 Parc.č. 525/93	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.26 Parc.č. 525/94	Sk – PVC 150 - 3,5M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.36 Parc.č. 525/115	Sk – PVC 150 -2,0M	VĚTEV Č.1A PP 250
RD č.37 Parc.č. 525/45	Sk – PVC 150 -5,0M	VĚTEV Č.8 PP 250
RD č.38 Parc.č. 525/42	Sk – PVC 150 -4,0M	VĚTEV Č.13 PP 250
RD č.39 Parc.č. 525/41	Sk – PVC 150 -3,50M	VĚTEV Č.10 PP 250
RD č.40 Parc.č. 525/40	Sk – PVC 150 -32M	VĚTEV Č.10 PP 250
RD č.41 Parc.č. 525/43	Sk – PVC 150 -6,0M	VĚTEV Č.8 PP 250
RD č.42 Parc.č. 525/9	Sk – PVC 150 -7,0M	VĚTEV Č.9 PP 250
RD č.43 Parc.č. 525/9	Sk – PVC 150 -7,0M	VĚTEV Č.9 PP 250
RD č.44 Parc.č. 525/9	Sk – PVC 150 -20M	VĚTEV Č.9 PP 250
RD č.45 Parc.č. 537	Sk – PVC 150 -1,5M	VĚTEV Č.1a PP 250

SO 303 Kanalizace dešťová

Je navržena stavba dešťové kanalizace DN 500 PP, DN 300 PP, DN 250 PP a DN 200 PP k odvádění srážkových vod ze střech rodinných domů (45), přilehlých ploch a zpevněných ploch komunikací v souvislosti se stavbou „Technická infrastruktura – Metylovice, do vodního toku – bezejmenný tok (ID toku 10212873) na pozemcích parc.č. 580 (VO1) a 597/6 (VO2) v k.ú. Metylovice. Na dešťové kanalizaci je navrženo 35 kontrolních šachet DN 1000 s betonovým poklopem.

Nová dešťová kanalizace je navržena:

- Větev č. 1- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 135 m
- Větev č. 2- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 58 m
- Větev č. 3- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 46 m
- Větev č. 4- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 62 m
- Větev č. 5- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 28 m
- Větev č. 6- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 300 – 143 m
- Větev č. 7- dešťová kanalizace PPUR 2 DN 250 – 59 m
- Větev č. 8- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 136 m
- Větev č. 9- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 35m
- Větev č. 10- dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 41m
- Větev č.11 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 134m
- Větev č.12 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 300 – 118 m, DN 500 – 206 m
- Větev č.13 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 144 m
- Větev č.15 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 200 – 35 m
- Větev č.16 - dešťová kanalizace PP UR 2 DN 250 – 106 m

Součástí navržené stavby jsou i přípojky dešťové kanalizace pro jednotlivé domy – 45 kusů. Přípojky jsou navrženy z materiálu PVC DN 150 a ukončené budou kontrolní šachtou Wavin DN 425 s betonovým poklopem.

Seznam přípojek dešťové kanalizace, materiál, délka, napojení:

Č. RD Č. parcely	VP –mater. Délka SK – mater. délka	NAPOJENÍ NA Č. VĚTVE
RD č.1 Parc.č. 525/72	Dk – PVC 150 – 2,5M	VĚTEV Č.2 PP 200
RD č.2 Parc.č. 525/73	Dk – PVC 150 – 3,2M	VĚTEV Č.2 PP 200
RD č.3 Parc.č. 525/74	Dk – PVC 150 – 2,6M	VĚTEV Č.2 PP 200
RD č.4 Parc.č. 525/75	Dk – PVC 150 – 13M	VĚTEV Č. 3 PP 200
RD č.5 Parc.č. 525/76	Dk – PVC 150 – 11,5M	VĚTEV Č.3 PP 200
RD č.6 Parc.č. 525/77	Dk – PVC 150 – 11,7M	VĚTEV Č.3 PP 200
RD č.7 Parc.č. 525/78	Dk – PVC 150 – 5M	VĚTEV Č.3 PP 200
RD č.8 Parc.č. 525/79	Dk – PVC 150 – 4,5M	VĚTEV Č.3 PP 200
RD č.9 Parc.č. 525/80	Dk – PVC 150 – 8,4M	VĚTEV Č.3 PP 200

RD č.10 Parc.č. 525/83	Dk – PVC 150 – 3M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.11 Parc.č. 525/82	Dk – PVC 150 – 5M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.12 Parc.č. 525/81	Dk – PVC 150 – 4,2M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.13 Parc.č. 525/84	Dk – PVC 150 – 6,7M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.14 Parc.č. 525/85	Dk – PVC 150 – 8M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.15 Parc.č. 525/86	Dk – PVC 150 – 4,3M	VĚTEV Č.4 PP 200
RD č.16 Parc.č. 525/89	Dk – PVC 150 – 27M	VĚTEV Č.5 PP 200
RD č.17 Parc.č. 525/88	Dk – PVC 150 – 5,4M	VĚTEV Č.5 PP 200
RD č.18 Parc.č. 525/87	Dk – PVC 150 – 7M	VĚTEV Č.5 PP 200
RD č.19 Parc.č. 525/98	Dk – PVC 150 – 5M	VĚTEV Č. 6 PP 250
RD č.20 Parc.č. 525/97	Dk – PVC 150 – 5,4M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.21 Parc.č. 525/96	Dk – PVC – 5,4M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.22 Parc.č. 525/95	Dk – PVC 150 – 7,8M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.23 Parc.č. 525/91	Dk – PVC 150 – 1,6M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.24 Parc.č. 525/92	Dk – PVC 150 – 1,6M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.25 Parc.č. 525/93	Dk – PVC 150 – 1,7M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.26 Parc.č. 525/94	Dk – PVC 150 – 1,8M	VĚTEV Č.6 PP 250
RD č.27 Parc.č. 525/114	Dk – PVC 150 – 1M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.28 Parc.č. 525/155	Dk – PVC 150 – 1M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.29 Parc.č. 525/137	Dk – PVC 150 – 1M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.30 Parc.č. 525/119	Dk – PVC 150 – 1,5M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.31 Parc.č. 525/153	Dk – PVC 150 – 18M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.32 Parc.č. 525/154	Dk – PVC 150 – 17M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.33 Parc.č. 525/36	Dk – PVC 150 – 16,6M	VĚTEV Č.13 PP 300

RD č.34 Parc.č. 525/124	Dk – PVC 150 – 17M	VĚTEV Č.13 PP 300
RD č.35 Parc.č. 525/115	Dk – PVC 150 – 18M	VĚTEV Č.13 PP 300

RD č.36 Parc.č. 525/115	Dk – PVC 150 – 14M	VĚTEV Č.1A PP 300
RD č.37 Parc.č. 525/45	Dk – PVC 150 – 3M	VĚTEV Č.8 PP 250
RD č.38 Parc.č. 525/42	Dk – PVC 150 – 5M	VĚTEV Č.10 PP 200
RD č.39 Parc.č. 525/41	Dk – PVC 150 – 1,6M	VĚTEV Č.10 PP 200
RD č.40 Parc.č. 525/40	Dk – PVC 150 – 31M	VĚTEV Č.10 PP 200
RD č.41 Parc.č. 525/43	Dk – PVC 150 – 1,6M	VĚTEV Č.8 PP 250
RD č.42 Parc.č. 525/9	Dk – PVC 150 – 11M	VĚTEV Č.9 PP 200
RD č.43 Parc.č. 525/9	Dk – PVC 150 – 12,5M	VĚTEV Č.9 PP 200
RD č.44 Parc.č. 525/9	Dk – PVC 150 – 12,8M	VĚTEV Č.9 PP 200
RD č.45 Parc.č. 537	Dk – PVC 150 – 3,2M	VĚTEV Č.1 PP 250

SO 304 Retenční objekt

Retenční nádrž 64 m x 16m x 0,4 m – 312 m³ je řešena jako izolovaná (plastové bloky Garantia Ecobloc 800x800x400 jsou "obaleny" hydroizolační fólií). Na výstupu bude umístěna šachta s regulovaným odtokem 20 l/s.

V rámci stavby dešťové kanalizace budou provedeny 2 výustní objekty, jeden za retenčním objektem na pozemku parc.č. 597/6 v k.ú. Metylovice a druhý bude na větvi dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 580 v k.ú. Metylovice. Výustní objekty jsou navrženy z kamenné rovinaniny s urovnaným lícem a vyklínováním, pod potrubím DN 200 bude rovinanina prolita betonem.

Podrobnější popis stavby obsahuje předložená projektová dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí.

Srážkové vody z RD budou do dešťové kanalizace odváděny přes samostatné retenční nádrže u jednotlivých plánovaných RD s regulovaným odtokem max. 1 l/s z každého RD (není předmětem tohoto společného územního a stavebního řízení).

Dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve smyslu ustanovení § 94j - § 94p stavebního zákona.

Ve smyslu ust. § 94 m odst. 3) stavebního zákona upouští speciální stavební úřad od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Ve smyslu ust. §94 m odst. 3 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději **do 28. prosince 2022**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto (§94 m odst. 3 stavebního zákona)

Podle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží (§ 94 n odst. 2 stavebního zákona).

Dle § 38 správního řádu mohou účastníci řízení, jejich zástupci a dotčené orgány nahlížet do spisu v kanceláři č. 8 na odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zejména v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 16.30 hod., popřípadě v další pracovní dny po předchozí telefonické domluvě.

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou využít možnosti podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve dnech:

2. ledna 2023 v době od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 16.30 hod

3. ledna 2023 v době od 8.00 do 11.00 hod.,

4. ledna 2023 v době od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 16.30 hod.,

v kanceláři č. 8 na odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. Poté bude ve věci rozhodnuto.

V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tímto dnem bude skončeno dokazování a vodoprávní úřad bude mít všechny podklady pro vydání rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Jakub Štěpán
referent odboru ŽP
oprávněná úřední osoba

Obdržel:

a) účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami

- dle § 27 odst. 1 správního řádu

1. MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek - Místek

prostřednictvím

Limanovský s.r.o., 1. máje 655/12, 743 01 Bílovec

- dle § 27 odst. 2 správního řádu

2. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava

3. Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice

b) účastníci řízení o společné povolení stavby

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou):

2. MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek - Místek, prostřednictvím Limanovský s.r.o., 1. máje 655/12, 743 01 Bílovec
3. METVEST Reality s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek
4. Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice
5. YCLN1 s.r.o., Masarykova 409/26, 602 00 Brno – město
6. METVEST Invest Reality s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek
7. METVEST Development s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek
8. Daniel Holzer, Josefa Brabce 2871/39, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
9. SOMMERASSET s.r.o., Nová Ves č.ev. 52, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
10. METVEST s.r.o., Příborská 1473, 738 01 Frýdek – Místek
11. Martin Mohyla, Jistebník 88, 742 82 Jistebník
12. Denisa Mohylová, Metylovice 385, 739 49 Metylovice
13. Dominik Uher, Palkovice 158, 739 41 Palkovice
14. Petr Hanko, Hodoňovice 134, 739 01 Baška
15. Petr Magnusek, Janovice 106, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
16. Irena Magnusková, Janovice 106, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
17. Alexander Sarkady, U letohrádku 881, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
18. Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle
19. Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 – Radlice
20. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíš
21. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
22. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

23. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
24. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíšé, prostřednictvím GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice
25. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
26. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

podle § 94k písm. e) stavebního zákona, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou, jsou v souladu s ust. § 94 m odst. 2 stavebního zákona, identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 525/27, 525/29, 532/1, 525/144, 525/7, 525/9, 537, 525/14, 525/39, 525/122, 525/7, 539/2, 525/68, 525/16, 525/69, 525/70, 2099/23, 2099/21, 584/1, 600/11, 600/26, 525/31, 525/112, 525/111, 525/90, 525/12, 525/46, 525/47, 525/48, 525/49, 525/32, 525/9, 525/35, 525/148, 600/22, 2137/1, 525/10, 525/38, 525/11, 525/138, 525/8, 525/32, 525/33, 525/44, 525/130, 525/149, 2099/17, st. 1025, st. 941, st. 1178, st. 1201 v k.ú. Metylovice, obci Metylovice.

b) dotčené správní orgány

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek – Místek, Palackého 122, 738 02 Frýdek – Místek
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek – Místek, Pavlíkova ul. 2264, 738 02 Frýdek – Místek
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ – obecný stavební úřad, silniční správní úřad, orgán územního plánování
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP – ochrana přírody, lesy, ZPF
- Obecní úřad Metylovice – silniční správní úřad, 739 49 Metylovice
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, na úřední desce Obecního úřadu Metylovice se toto oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů a následné vrácení odboru ŽP. Zároveň bude oznámení zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. MěÚ Frýdlant n.Ostr., odbor vnitřních věcí a obecný živnostenský úřad
2. Obecní úřad Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice

MUFO 42019/2022

Evidenční číslo písemnosti:

VYVĚŠENO

Dne

SŇATO

Dne

.....

.....

úřední razítko úřadu

.....

Jméno, příjmení, podpis

Jméno, příjmení, podpis